



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека
по Белгородской области в Валуйском районе**

24.05.2022 г. № 742

11 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

309996, Белгородская обл., г. Валуйки, ул. Ст. Разина, 10А

(место составления акта)

Акт выездной плановой проверки
(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением
Заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Белгородской области Пузановой
Л.А. № 742 от 27.04.2022 г. № 31220041000100574738
(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной
проверки, Учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках
004 - Федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора)
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов
федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального
контроля)

3. Выездная проверка проведена:

- 1) Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Валуйском районе Ирхина Т.Н. - руководитель проверяющей группы
- 2) Заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Валуйском районе Рындина Е.Ю.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
экспертная организация филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Белгородской области в Алексеевском районе»

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Наголенская средняя общеобразовательная школа Ровеньского района Белгородской области",
ЛОУ при МБОУ "Наголенская средняя общеобразовательная школа Ровеньского района Белгородской области"

- 1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);
- 2) результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция (товары), работы и услуги, к которым предъявляются обязательные требования;
- 3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, другие объекты, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, не находящиеся во владении и (или) пользовании граждан или организаций, к которым предъявляются обязательные требования (далее - производственные объекты).

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):
Белгородская область, Ровеньский район, с. Нагольное, ул. Победы, 72

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Наголенская средняя общеобразовательная школа Ровеньского района Белгородской области" ОГРН 1023102158804, ИНН 3117003351, Белгородская область, Ровеньский район, с. Нагольное, ул. Победы, 72

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "11" мая 2022 г., 10 час. 00 мин.

по "24" мая 2022 г., 11 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с " " г., час. мин.

по " " г., час. мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

5 часов

(часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с "12" мая 2022 г., 13 час. 00 мин.

по "12" мая 2022 г., 15 час. 00 мин.

по месту Белгородская область, Ровеньский район, с. Нагольное, ул. Победы, 72

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен:
протокол осмотра № 1 от 12.05.2022 г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение); составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) отбор проб:
с 17.05.2022 г. 09:40
по 17.05.2022 г. 12:00

по месту Белгородская область, Ровеньский район, с. Нагольное, ул. Победы, 72

по результатам которого составлен:
акты отбора проб от 17.05.2022 г.

3) получение письменных объяснений
с "24" мая 2022 г., 10 час. 00 мин.

по "24" мая 2022 г., 11 час. 00 мин.

по месту Белгородская область, Ровеньский район, с. Нагольное, ул. Победы, 72

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

по результатам которого составлен: объяснение должностного лица

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: режим работы учреждения, включая ЛОУ, расписание образовательной деятельности, личные медицинские книжки установленного образца всех сотрудников учреждения с данными о прохождении медицинского осмотра и гигиенического обучения, профилактическими прививками сотрудников, договора на водоснабжение и водоотведение, на теплоснабжение, вывоз твердых бытовых отходов, проведение дезинсекции, дератизации, примерное меню, технологические карты приготавливаемых блюд, производственная документация пищеблока (журнал учета температуры и влажности в складских помещениях, гигиенический журнал (сотрудники), журнал учета температурного режима холодильного оборудования, ведомость контроля за рационом питания), документы подтверждающие качество и безопасность продуктов, поступающих на пищеблок, медицинские карты Ф-26., журнал осмотра на педикулез, журнал учета инфекционной заболеваемости Ф. 60, документ, подтверждающий проведение обследования технического состояния вентиляции, специализированной организацией, заверенные копии должностных инструкций, приказов о назначении на должность должностных лиц, ответственных за соблюдение требований санитарного законодательства, иные документы необходимые для осуществления государственного надзора и контроля за исполнением требований законодательства Российской Федерации в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, документация по мерам профилактики распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), установленные алгоритмы действий.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

Не проводится обеззараживание воздуха на пищеблоке, что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Согласно п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 - Для обеззараживания воздуха в холодном цехе используется бактерицидная установка для обеззараживания воздуха.

Для приготовления пищи используется посуда из алюминия, что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». В пункте 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 указано, что посуда для приготовления блюд должна быть выполнена из нержавеющей стали.

3. Кабинеты технологии, физики, химии, биологии, кабинеты 1-4 классов, не оборудованы холодным и горячим водоснабжением, что является нарушением п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (п. 3.4.13 Холодным и горячим водоснабжением обеспечиваются помещения пищеблока, столовая, душевые, умывальные, комнаты (кабины) личной гигиены, помещения медицинского назначения, кабинеты технологии, учебные кабинеты для обучающихся 1-4 классов, кабинеты изобразительного искусства, физики, химии и биологии, лаборантские, помещения для обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств, а также туалеты).

4. В столовой система местной вытяжной вентиляции находится в не рабочем состоянии, что является нарушением п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 Помещения, где установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги дополнительно обеспечиваются местной системой вытяжной вентиляции).

5. Туалеты для детей расположены только на 1 этаже школы, что является нарушением п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (На каждом этаже объекта размещаются туалеты для детей и молодежи).

6. В кабинете химии не проводится обследование технического состояния вентиляции с осуществлением инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха, что является нарушением п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Пункт 2.7.4. СП 2.4.3648-20 - Обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) проводится перед вводом здания в эксплуатацию, затем через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет. При обследовании технического состояния вентиляции должны осуществляться инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного мероприятия).

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) протокол осмотра № 1 от 12.05.2022 г.
- 2) акта отбора проб от 17.05.2022 г.
- 3) протоколы лабораторных исследований
- 4) объяснение должностного лица от 24.05.2022 г.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Заместитель начальника территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по
Белгородской области в Валуйском районе

Рындина Е.Ю.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),
проведившего выездной проверки)

Заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Белгородской
области в Валуйском районе Рындина Е.Ю., 8/47236/3-18-42, valuiki@31.rospotrebnadzor.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки,
контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

<<> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.



Территориальный отдел Управление Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека
по Белгородской области в Валуйском районе

Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 19.05.2022 г. № 419

ТО Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Валуйском районе
309996, Белгородская обл., г. Валуйки, ул. Ст. Разина, 10А

(место выдачи предписания)

Мною, заместителем начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Белгородской области в Валуйском районе Рындиной Екатериной Юрьевной

(должность лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия выездной плановой проверки на
основании решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия № 742 от
27.04.2022 г. заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Белгородской
области Пузановой Л.А., № 31220041000100574738 в отношении Муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение "Наголенская средняя общеобразовательная
школа Ровеньского района Белгородской области" ОГРН 1023102158804, ИНН 3117003351,
Белгородская область, Ровеньский район, с. Нагольное, ул. Победы, 72
(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных
международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в
области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия
населения:

1. Не проводится обеззараживание воздуха на пищеблоке, что является
нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
2. Для приготовления пищи используется посуда из алюминия, что является
нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
3. Кабинеты технологии, физики, химии, биологии, кабинеты 1-4 классов, не
оборудованы холодным и горячим водоснабжением, что является нарушением п. 3.4.13 СП
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
4. В столовой система местной вытяжной вентиляции находится в не рабочем
состоянии, что является нарушением п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи».
5. Туалеты для детей расположены только на 1 этаже школы, что является
нарушением п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
6. В кабинете химии не проводится обследование технического состояния
вентиляции с осуществлением инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха, что

является нарушением п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. N 2300-1 "О защите прав потребителей",

с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению "Наголенская средняя общеобразовательная школа Ровеньского района Белгородской области" ОГРН 1023102158804, ИНН 3117003351, Белгородская область, Ровеньский район, с. Нагольное, ул. Победы, 72

(Сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

1. Обеспечить наличие ультрафиолетового облучателя для проведения обеззараживания воздуха на пищеблоке согласно требований п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок исполнения до 01.09.2022 г.

2. Обеспечить наличие посуды из нержавеющей стали для приготовления пищи согласно требований п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок исполнения до 01.01.2024 г.

3. Обеспечить наличие холодного и горячего водоснабжения в кабинетах технологии, физики, химии, биологии, кабинетах 1-4 классов, согласно п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок исполнения до 01.01.2024 г.

4. Обеспечить работу системы местной вытяжной вентиляции в столовой согласно требований п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок исполнения до 01.01.2024 г.

5. Обеспечить наличие туалетов для детей на всех этажах школы, согласно требований п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок исполнения до 01.01.2024 г.

6. Осуществлять обследование технического состояния вентиляции с осуществлением инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха в кабинете химии согласно требований п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок исполнения до 01.01.2024 г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на директора Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Наголенская основная общеобразовательная школа Ровеньского района Белгородской области" Титовскую

Т.Ю. (должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируруемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Белгородской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

**Заместитель начальника
территориального отдела
Управления
Роспотребнадзора по
Белгородской области в
Валуйском районе**

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)



Рындина Е.Ю.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « _____ » _____ 20 _____ г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

