



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Белгородской области
г. Белгород, проспект Славы, 102, 32-43-00, boguchs@mail.ru
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
г. Белгород, ул. Волчанская, 163, 30-66-10
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Ровеньскому району
п. Ровеньки, ул. М.Горького, 32, 5-59-55, gpn-rovenki@31.mchs.gov.ru
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 19/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара.

Должностному лицу – директору Муниципального бюджетного образовательного учреждения "Наголенская средняя общеобразовательная школа Ровеньского района Белгородской области" Титовской Тамаре Юрьевне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора ОНД и ПР по Ровеньскому району по пожарному надзору N 19 от "06" апреля 2021 г.,
(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период «20» апреля 2021 г. с 15 час. 00 мин. до 17 час.00 мин. Продолжительность 2 часа
период «28» апреля 2021 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час.00 мин. Продолжительность 1 час
проведена проверка:

Начальником ОНД и ПР – главным государственным инспектором Ровеньского района по пожарному надзору старшим лейтенантом внутренней службы Соловьёвым Д.Ю.,
Старшим дознавателем ОНД и ПР – государственным инспектором Ровеньского района по пожарному надзору лейтенантом внутренней службы Майоровым М.А.

Юридического лица – Муниципального бюджетного образовательного учреждения "Наголенская средняя общеобразовательная школа Ровеньского района Белгородской области" Белгородская область, Ровеньский район, с. Нагольная, ул. Победы 72

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с: директором Муниципального бюджетного образовательного учреждения "Наголенская средняя общеобразовательная школа Ровеньского района Белгородской области" Титовской Тамарой Юрьевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения.	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполненные)
1	2	3	4	5

1.	Отсутствуют знаки пожарной безопасности (место установки ручного пожарного извещателя)	пункт 36 - Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями)	23.08.21	
2.	Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения	пункт 46 - Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями)	23.08.21	
3.	В учебных помещениях и кабинетах (английского языка, истории, географии, черчения, математики, начального, 4 класса, 3 класса, 2 класса, библиотеки, учительской) осуществляется эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателями), предусмотренными конструкцией	подпункт в) пункта 35 - Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями)	23.08.21	
4.	В помещении спортивного зала, столовой не обеспечивается возможность их свободного открывания изнутри без ключа	пункт 26 - Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями)	23.08.21	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Ровеньскому району
Соловьёв Д.Ю.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 28 » 04 2021 г.



Старший дознаватель отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Ровеньскому району
Майоров М.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)



« 26 » 04 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

Смирнов
(подпись)

директор
(должность)

Ситовская Е.Ю.
(фамилия, инициалы)

« 28 » апреля 20 21 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору